СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **РОСС RU.НО03.Н04286**

Срок действия с 03.05.2012 по 03.05.2015

№ 0996013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **рег. № РОСС RU.0001.11НО03**

Орган по сертификации продукции ООО «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ»
119296, Москва, Ленинский проспект, 63/2, корп. 1 тел/факс (499) 135-81-12, (499) 233-95-93
e-mail: ano-tng@yandex.ru www.tngz.ru

ПРОДУКЦИЯ

УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД "ТВЕРЬ"
ТУ 4859-003-26230499-05
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): **48 5912**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 25298 (П. п. 9, 10); ГОСТ 12.2.003, ГОСТ Р МЭК 60204-1, СанПиН 2.1.5.980-00

код ТН ВЭД России: **8421 21 000 9**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ЗАО «Торговый дом «Инженерное оборудование»** ИНН 7728112753
117297 г. Москва, ул. Профсоюзная, 93а

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН **ЗАО «Торговый дом «Инженерное оборудование»**
117297 г. Москва, ул. Профсоюзная, 93а
Тел. (495) 336-3200, факс (495) 335-6764

НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний № ТР260/950-11 от 09.11.2011 ИЛ Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина, г. Москва (Рег. № РОСС RU.0001.21НФ43); № 6864/11 от 08.11.2011 ЗАО "ГИЦ ПВ", г. Москва (рег. № РОСС RU.0001.21ПВ06); акта о результатах анализа состояния производства от 24.04.2012

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – 3а

М.П.

Руководитель органа _____ подпись Л.П.Колесникова инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись О.И.Паршикова инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

ОБРАЗЕЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ **77.01.09.П.010343.10.13** Дата **30. 10. 2013 г.**

На основании заявления № **08176** от **27.09.2013**

Организация-изготовитель: **ЗАО "Торговый дом "Инженерное оборудование"**
Адрес: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93 а, Адрес производства: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 77 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: **ЗАО "Торговый дом "Инженерное оборудование"**
Адрес: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93 а (Россия)

Наименование продукции: **Установки очистки бытовых сточных вод "Тверь" производительностью от 0.75 до 500 м3/сутки**

Продукция изготовлена в соответствии: **с ТУ 4859-013-26230499-2013 "УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД "ТВЕРЬ"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Заявление, ТУ 4859-013-26230499-2013, протокол испытаний, договор аренды, сертификат качества, этикетка, инструкция по эксплуатации, доверенность**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **См. приложение**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №540/540-ПТ от 16.08.2013 г.**

№052485

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2013 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: **для очистки бытовых сточных вод**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.3,7)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Установки очистки бытовых сточных вод "Тверь" производительностью от 0.75 до 500 м3/сутки**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), гл. II, разд.3,7

Иваненко А.В.

Главный врач

(заместитель главного врача) Сафонкина С.Г.

Заведующий отделом гигиены труда и ИНИ М. П.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Эксперт (эксперты)

Морозова И. А.

Образец

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ **77.01.09.П.010343.10.13** Дата **30. 10. 2013 г.**

Установки, в зависимости от производительности м3/сутки, состоят из: септической камеры, анаэробного биореактора, аэротенка с загрузкой из керамзитового щебня, вторичного отстойника, аэробного биореактора с насадкой из искусственных водорослей, третичного отстойника, контактного резервуара для обеззараживания сточных вод с поплавковым дозатором, со стационарным таблеточным дозатором, денитрификатора, фильтра с загрузкой из предвспененного пенополистирола, дренажей большого и малого сопротивления, блока "аэрируемая песколовка-распределительная камера". Материалы, контактирующие с питьевой водой: сталь, полипропилен, эпоксидные смолы, полиэтилен, полистирол, ПВХ, латунь.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах водной втяжки при 20С, в баллах	отсутствует	не более 2
Привкус водной вытяжки при 20С	отсутствует	-
Запах водной втяжки при 60С, в баллах	отсутствует	не более 2
Привкус водной вытяжки при 60С	отсутствует	-
Цветность	2,4	не более 20
Мутность, ЕМФ	1,3	2,6
Пенообразование	Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм	Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм
Водородный показатель (pH)	7,1	6 - 9
Величина перманганатной окисляемости, мг/л, не более	2,2	5,0
Формальдегид, мг/л, не более	<0,001	0,05
Спирт метиловый, мг/л, не более	<0,001	3,0
Спирт бутиловый, мг/л, не более	<0,001	0,1
Спирт изобутиловый, мг/л, не более	<0,001	0,15
Ацетальдегид, мг/л, не более	<0,001	0,2

Главный врач
(заместитель главного врача) **Иваненко А.В.**

Сафонкина С.П.

М. П.

Заведующий отделом гигиены труда и ИНИ **Руднева Е. А.**

Эксперт (эксперты) **Морозова И. А.**

ОБРАЗЕЦ